

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	28,96	22,78	6,18	0,00				1		1	1						10,61	10,68
	01:00	26,59	23,19	3,40	0,00				1		1	1						10,67	10,65
	02:00	24,92	22,40	2,52	0,00				1		1	1						9,76	9,76
	03:00	24,15	22,10	2,05	0,00				1		1	1						9,02	9,02
	04:00	23,42	20,90	2,52	0,00				1		1	1						8,29	8,30
	05:00	23,38	18,63	4,75	0,00				1		1	1						8,25	8,25
	06:00	24,43	19,70	4,73	0,00				1		1	1						9,21	9,24
	07:00	27,73	25,63	2,10	0,00			1	1		1	1				1		10,24	10,23
	08:00	30,49	27,76	2,73	0,00			1	1		1	1						10,04	10,06
	09:00	32,86	29,61	3,26	0,00			1	1		1	1				2		11,72	11,72
	10:00	33,36	30,12	3,24	0,00			1	1		1	1				2		11,77	11,77
	11:00	34,40	28,06	6,33	0,00			1	1		1	1				2		13,10	13,09
	12:00	36,10	28,20	7,90	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	13:00	36,94	28,65	8,29	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	14:00	35,59	28,64	6,95	0,00			1	1		1	1				1		13,57	13,55
	15:00	34,14	26,91	7,23	0,00			1	1		1	1		1				12,88	12,88
	16:00	33,21	23,96	9,26	0,00			1			1	1	1	1				11,91	11,83
	17:00	34,89	24,33	10,57	0,00			1	1		1	1	1	1				12,79	12,76
	18:00	37,51	26,67	10,84	0,00			1	1		1	1	1	1				12,77	12,78
	19:00	38,65	27,41	11,24	0,00			1	1		1	1	1	1				13,40	13,42
	20:00	38,16	27,65	10,51	0,00			1	1		1	1	1	1				11,75	11,77
	21:00	38,64	27,37	11,27	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	22:00	36,98	30,20	6,79	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	23:00	33,30	29,09	4,21	0,00			1	1		1	1						12,75	12,72

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 16:00-16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης