

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	30,20	25,02	5,18	0,00			1	1		1	1						9,75	9,69
	01:00	27,88	24,41	3,47	0,00			1	1		1	1						7,41	7,39
	02:00	26,20	23,21	2,99	0,00			1	1		1	1						8,21	8,25
	03:00	25,09	21,20	3,89	0,00				1		1	1						9,92	9,90
	04:00	24,76	18,92	5,84	0,00				1		1	1						9,62	9,61
	05:00	24,10	18,07	6,04	0,00				1		1	1						9,01	9,00
	06:00	24,56	18,82	5,74	0,00				1		1	1						9,34	9,36
	07:00	27,18	21,25	5,93	0,00				1		1	1						10,85	10,85
	08:00	29,27	22,47	6,80	0,00				1		1	1						11,68	11,68
	09:00	30,88	23,47	7,40	0,00				1		1	1						12,34	12,35
	10:00	31,50	21,42	10,08	0,00				1		1	1		1				12,60	12,60
	11:00	33,47	21,43	12,04	0,00				1		1	1		1				13,33	13,34
	12:00	34,20	23,56	10,64	0,00				1		1	1		1				13,61	13,60
	13:00	34,80	26,01	8,79	0,00				1		1	1		1	1			13,67	13,68
	14:00	34,23	27,30	6,93	0,00				1		1	1		1	1			13,21	13,16
	15:00	33,11	24,40	8,72	0,00				1		1	1		1	1			12,57	12,58
	16:00	33,18	22,33	10,85	0,00				1		1	1		1	1			13,26	13,25
	17:00	34,80	22,57	12,23	0,00				1		1	1		1	1			13,69	13,69
	18:00	36,73	24,29	12,44	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	19:00	36,77	24,39	12,37	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	20:00	36,94	24,78	12,17	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	21:00	38,10	27,84	10,26	0,00			1	1		1	1		1	1			13,73	13,73
	22:00	36,58	32,12	4,46	0,00			1	1		1	1				2		13,70	13,70
	23:00	33,67	27,38	6,29	0,00			1	1		1	1				1		12,92	12,89

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης