

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	22,87	22,87	0,00	0,00			1	1		1					1		7,69	7,65
	01:00	20,89	20,87	0,02	0,00			1	1		1							5,91	5,88
	02:00	19,98	19,95	0,03	0,00			1	1		1							5,00	4,99
	03:00	19,48	19,48	0,00	0,00			1	1		1							4,45	4,44
	04:00	19,39	19,36	0,03	0,00			1	1		1							4,40	4,39
	05:00	19,70	19,70	0,01	0,00			1	1		1							4,69	4,68
	06:00	20,85	20,85	0,00	0,00			1	1		1							5,79	5,79
	07:00	24,04	24,00	0,03	0,00			1	1		1					2		8,12	8,14
	08:00	25,90	25,90	0,00	0,00			1	1		1					4		8,97	8,97
	09:00	26,71	26,71	0,00	0,00			1	1		1					4		9,52	9,52
	10:00	26,53	26,47	0,05	0,00			1	1		1					4		9,44	9,42
	11:00	27,05	26,83	0,23	0,00			1	1		1					4		9,89	9,89
	12:00	27,81	27,19	0,62	0,00			1	1		1					5		10,23	10,24
	13:00	27,56	26,41	1,15	0,00			1	1		1					5		10,20	10,23
	14:00	26,16	25,22	0,94	0,00			1	1		1					3		9,63	9,64
	15:00	24,35	23,46	0,88	0,00			1	1		1					2		8,77	8,72
	16:00	24,34	24,10	0,23	0,00			1	1		1					2		8,48	8,46
	17:00	26,24	25,95	0,29	0,00			1	1		1					4		9,41	9,42
	18:00	28,81	28,69	0,12	0,00			1	1		1					6		11,34	11,01
	19:00	30,35	30,07	0,28	0,00			1			1			1		9	2	10,37	10,10
	20:00	33,55	32,86	0,69	0,00		1	1			1			1		9		11,79	11,83
	21:00	33,91	32,19	1,72	0,00		1	1			1			1		9		12,42	12,42
	22:00	29,83	28,06	1,77	0,00		1	1			1			1		6		9,83	9,80
	23:00	26,00	25,67	0,33	0,00		1	1			1			1		4		7,30	7,26

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 09:10 - 18:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ. Στο διάστημα 18:56 - 19:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης