

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική παραγωγή (MW)	Αιολική παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	30,57	21,98	8,59	0,00			1	1		1	1						11,53	11,55
	01:00	28,54	22,37	6,17	0,00				1		1	1						11,42	11,41
	02:00	26,42	22,35	4,08	0,00				1		1	1						10,59	10,58
	03:00	25,30	19,48	5,81	0,00				1		1	1						10,06	10,06
	04:00	24,46	19,25	5,21	0,00				1		1	1						9,36	9,34
	05:00	22,53	20,54	2,00	0,00				1		1	1				2		3,48	7,21
	06:00	23,59	21,73	1,86	0,00				1		1	1				1		2,28	8,21
	07:00	25,26	21,60	3,66	0,00				1		1	1						6,41	9,99
	08:00	25,53	22,81	2,72	0,00				1		1	1				2		4,32	9,53
	09:00	25,90	24,19	1,71	0,00				1		1	1		1		1		2,00	8,67
	10:00	25,73	23,95	1,78	0,00				1		1	1		1				2,00	8,04
	11:00	27,88	22,18	5,69	0,00				1		1	1		1				8,64	10,74
	12:00	29,06	22,55	6,51	0,00				1		1	1		1				11,63	11,62
	13:00	28,92	24,41	4,52	0,00				1		1	1		1				11,13	11,06
	14:00	27,19	23,54	3,65	0,00				1		1	1		1				8,95	8,97
	15:00	27,33	22,97	4,35	0,00				1		1	1		1				9,60	9,59
	16:00	28,26	22,92	5,34	0,00				1		1	1		1				10,54	10,56
	17:00	29,95	22,21	7,74	0,00				1		1	1		1				11,89	11,91
	18:00	32,19	23,66	8,53	0,00				1		1	1		1				12,87	12,86
	19:00	33,17	25,58	7,59	0,00				1		1	1		1				13,27	13,28
	20:00	33,15	26,12	7,02	0,00			1	1		1	1		1				11,11	11,02
	21:00	35,22	29,85	5,38	0,00			1	1		1	1		1				12,19	12,23
	22:00	35,03	29,43	5,59	0,00			1	1		1	1						13,63	13,64
	23:00	32,45	27,94	4,51	0,00			1	1		1	1						11,97	11,94

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή το διάστημα 05:00-06:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 5:00-11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης