

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιακό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	22,94	22,88	0,06	0,00		1	1			1		1			2		5,28	5,24
	01:00	21,32	21,32	0,00	0,00		1	1			1		1			1		4,29	4,27
	02:00	20,17	20,17	0,00	0,00		1	1			1		1					3,34	3,33
	03:00	19,75	18,79	0,95	0,00		1	1			1		1					2,93	2,91
	04:00	19,53	17,50	2,03	0,00		1	1			1							2,68	2,68
	05:00	19,92	17,09	2,83	0,00			1			1							4,39	4,39
	06:00	20,89	16,51	4,38	0,00			1			1			1				6,33	6,34
	07:00	24,43	18,91	5,52	0,00			1			1			1		1		9,55	9,56
	08:00	26,93	20,50	6,43	0,00			1			1			1		2		10,76	10,76
	09:00	27,29	19,23	8,05	0,00			1			1			1		2		10,93	10,91
	10:00	26,44	18,82	7,62	0,00			1			1			1		1		10,56	10,57
	11:00	26,81	20,03	6,79	0,00			1			1			1		2		10,75	10,73
	12:00	26,98	21,12	5,86	0,00			1			1			1		2		9,52	9,53
	13:00	26,98	21,00	5,98	0,00			1	1		1	1				1		7,99	8,00
	14:00	25,37	18,24	7,13	0,00			1	1		1	1						8,26	8,20
	15:00	23,55	15,30	8,26	0,00			1			1	1						8,88	8,80
	16:00	23,28	16,41	6,87	0,00			1			1	1						8,29	8,25
	17:00	24,69	19,44	5,25	0,00			1			1	1						9,52	9,52
	18:00	27,40	22,94	4,46	0,00			1			1	1				2		10,92	10,93
	19:00	29,95	25,26	4,69	0,00			1	1		1	1						9,60	9,58
	20:00	31,63	27,12	4,51	0,00			1	1		1	1						11,07	11,06
	21:00	32,36	30,10	2,27	0,00			1	1		1	1				1		11,70	11,68
	22:00	23,44	22,23	1,21	0,00			1	1		1	1				1		5,36	4,65
	23:00	25,13	22,65	2,48	0,00			1	1		1	1				1		5,68	5,77

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 8:55-14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ. Μερική διακοπή στις 22:25-23:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία G8 στο διάστημα 13:20-15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης