

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 30 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	22,62	18,53	4,10	0,00			1			1	1						7,74	7,68
	01:00	20,64	16,82	3,82	0,00			1			1	1						5,67	5,64
	02:00	19,55	16,06	3,49	0,00			1			1	1						4,58	4,54
	03:00	19,09	16,61	2,47	0,00			1			1	1						4,11	4,10
	04:00	18,82	17,50	1,32	0,00			1			1	1						3,81	3,82
	05:00	19,00	17,53	1,46	0,00			1			1	1						4,00	4,01
	06:00	19,77	19,06	0,71	0,00			1			1	1						4,70	4,72
	07:00	22,27	21,42	0,85	0,00			1			1	1						6,56	6,52
	08:00	23,96	23,44	0,52	0,00			1	1		1	1						5,47	5,44
	09:00	24,84	24,13	0,71	0,00			1	1		1	1						5,64	5,64
	10:00	24,55	23,74	0,81	0,00			1	1		1	1						5,53	5,53
	11:00	25,11	24,39	0,72	0,00			1	1		1	1						6,36	6,36
	12:00	25,91	25,21	0,71	0,00			1	1		1	1						7,09	7,06
	13:00	25,75	25,29	0,47	0,00			1	1		1	1						6,50	6,50
	14:00	23,91	23,14	0,76	0,00				1		1	1						6,93	7,03
	15:00	21,99	21,31	0,69	0,00				1		1	1						6,89	6,86
	16:00	21,94	21,65	0,28	0,00				1		1	1						6,79	6,80
	17:00	24,36	24,22	0,14	0,00				1		1	1						8,20	8,09
	18:00	27,31	27,31	0,00	0,00			1	1		1	1						6,80	6,81
	19:00	30,08	30,08	0,00	0,00			1	1		1	1						9,49	9,48
	20:00	31,26	31,26	0,00	0,00			1	1		1	1				2		10,10	10,11
	21:00	32,01	32,01	0,00	0,00			1	1		1	1				2		10,77	10,77
	22:00	29,09	29,09	0,00	0,00			1	1		1	1						8,66	8,63
	23:00	25,42	25,41	0,01	0,00			1	1		1	1						5,02	4,97

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης