

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	5,46	5,32	0,15		1		1							0,90	0,91
	01:00	5,04	4,88	0,16		1		1							1,00	1,08
	02:00	4,83	4,67	0,15				1						1	1,09	1,11
	03:00	4,66	4,39	0,26				1						1	1,04	1,08
	04:00	4,65	4,41	0,24		1		1							0,70	0,70
	05:00	4,77	4,50	0,27		1		1							0,43	0,43
	06:00	5,26	4,66	0,59		1		1							0,91	0,91
	07:00	5,93	5,45	0,48		1		1							1,29	1,59
	08:00	6,47	5,78	0,70		1		1							1,30	2,00
	09:00	6,94	6,15	0,78	1	1		1							1,30	1,73
	10:00	6,90	6,46	0,44	1	1		1							1,29	1,51
	11:00	6,78	6,14	0,65	1	1		1							1,29	1,36
	12:00	6,95	6,32	0,63	1	1		1							1,30	1,55
	13:00	6,88	6,30	0,58	1	1		1							1,40	1,43
	14:00	6,65	6,07	0,58	1	1		1							1,36	1,37
	15:00	6,04	5,36	0,69	1			1							1,70	1,68
	16:00	5,93	5,28	0,65	1			1							1,57	1,57
	17:00	6,35	5,81	0,54	1			1							1,94	1,94
	18:00	6,93	6,55	0,38	1	1		1							1,96	1,95
	19:00	7,46	7,09	0,37	1	1		1							2,01	2,02
20:00	7,88	7,52	0,36	1	1		1							2,37	2,37	
21:00	8,24	7,74	0,50	1	1		1						1	2,40	2,41	
22:00	7,22	6,98	0,24	1	1		1							1,85	1,83	
23:00	6,17	5,67	0,50	1	1		1							1,19	1,19	

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης