

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΡΕΞΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	5,52	4,22	1,31	1					1						1,31	1,31
	01:00	5,08	3,51	1,57						1						1,58	1,58
	02:00	4,83	3,34	1,50						1						1,50	1,50
	03:00	4,69	3,27	1,42						1						1,43	1,43
	04:00	4,74	3,29	1,45						1						1,46	1,46
	05:00	4,84	3,35	1,49						1						1,50	1,50
	06:00	5,33	3,68	1,65						1						1,65	1,65
	07:00	5,99	4,25	1,75	1					1						1,75	1,74
	08:00	6,59	4,64	1,95	1					1						2,02	2,04
	09:00	7,08	5,18	1,90	1					1						2,20	2,20
	10:00	7,19	4,99	2,19	1					1						2,23	2,23
	11:00	7,64	5,36	2,28	1					1						2,34	2,34
	12:00	8,15	5,85	2,30	1	1				1						2,52	2,52
	13:00	8,18	6,84	1,34	1	1				1						2,54	2,54
	14:00	7,33	6,04	1,28	1	1				1						1,94	1,93
	15:00	6,28	5,21	1,07	1	1				1						1,23	1,24
	16:00	6,00	4,95	1,06		1				1						1,67	1,66
	17:00	6,33	5,10	1,23		1				1						1,88	1,89
	18:00	7,11	6,11	1,00	1	1				1						2,08	2,08
	19:00	7,58	6,55	1,02	1	1				1						2,14	2,14
20:00	8,12	6,47	1,65	1	1				1						2,53	2,55	
21:00	8,33	7,61	0,73	1	1				1						2,59	2,58	
22:00	7,33	7,16	0,17	1	1				1						1,95	1,94	
23:00	6,29	5,80	0,49	1	1				1						1,17	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης