

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΡΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	6,06	5,90	0,17	1				1						1,75	1,73
	01:00	5,57	5,48	0,09	1				1						1,25	1,24
	02:00	5,33	5,20	0,13	1				1						1,00	1,00
	03:00	5,16	4,93	0,23	1				1						0,82	0,82
	04:00	5,15	4,86	0,29	1				1						0,81	0,80
	05:00	5,19	5,07	0,13	1				1						0,85	0,86
	06:00	5,70	5,65	0,05	1				1						1,34	1,34
	07:00	6,49	6,43	0,06	1	1			1						1,45	1,42
	08:00	7,13	7,09	0,04	1	1			1						1,70	1,71
	09:00	7,62	7,61	0,01	1	1			1						2,19	2,20
	10:00	7,77	7,76	0,01	1	1			1						0,52	0,44
	11:00	7,86	7,82	0,04				1	1						1,34	1,34
	12:00	7,96	7,39	0,57				1	1						1,44	1,43
	13:00	7,86	7,11	0,75				1	1						1,35	1,35
	14:00	7,38	7,01	0,37				1	1						0,91	0,88
	15:00	6,95	6,62	0,33				1	1						0,45	0,44
	16:00	6,93	6,56	0,37				1	1						0,40	0,40
	17:00	7,63	6,98	0,64				1	1						1,09	1,10
	18:00	8,00	7,38	0,62				1	1						1,43	1,30
	19:00	8,27	7,84	0,43	1			1	1						0,67	0,68
20:00	8,42	8,41	0,01	1			1	1						0,00	0,81	
21:00	8,16	8,15	0,01	1			1	1						0,00	0,57	
22:00	7,34	7,32	0,02	1			1	1						0,00	0,04	
23:00	6,47	6,42	0,05				1	1						0,00	0,23	

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης