

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	5,77	5,76	0,01	1				1						0,00	1,44
	01:00	5,33	5,31	0,02	1				1						0,00	0,99
	02:00	5,06	5,05	0,02	1				1						0,00	0,72
	03:00	4,94	4,93	0,02	1				1						0,00	0,60
	04:00	4,99	4,97	0,02	1				1						0,00	0,65
	05:00	4,98	4,97	0,02	1				1						0,00	0,65
	06:00	5,30	4,96	0,34	1				1						0,36	0,95
	07:00	5,87	4,34	1,53	1				1						1,52	1,53
	08:00	6,72	4,61	2,11	1				1						2,28	2,28
	09:00	7,35	5,46	1,89	1				1						2,51	2,49
	10:00	7,53	5,48	2,05	1		1		1						2,11	2,11
	11:00	7,50	5,52	1,98	1		1		1						2,08	2,08
	12:00	7,53	5,42	2,11	1		1		1						2,13	2,13
	13:00	7,06	5,42	1,64	1		1		1						1,67	1,66
	14:00	6,60	5,04	1,56	1		1		1						1,55	1,58
	15:00	5,92	4,34	1,58	1				1						1,61	1,59
	16:00	5,72	4,34	1,38	1				1						1,38	1,38
	17:00	6,13	4,70	1,43	1				1						1,78	1,78
	18:00	6,70	5,52	1,19	1				1						2,30	2,30
	19:00	7,08	5,70	1,38	1				1						2,48	2,48
20:00	7,40	6,23	1,17	1				1						2,54	2,54	
21:00	7,83	7,09	0,73	1		1		1						2,42	2,42	
22:00	7,07	6,57	0,50	1		1		1						1,69	1,67	
23:00	6,29	5,87	0,42	1		1		1						1,25	1,25	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης