

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	6,18	5,21	0,97	1			1							1,71	1,76	
	01:00	5,70	4,68	1,01	1			1							1,38	1,37	
	02:00	5,36	4,53	0,83	1			1							1,04	1,03	
	03:00	5,24	4,39	0,85	1			1							0,91	0,91	
	04:00	5,18	4,50	0,68	1			1							0,84	0,85	
	05:00	5,28	4,54	0,74	1			1							0,94	0,94	
	06:00	5,68	4,40	1,28	1			1							1,33	1,32	
	07:00	6,40	5,07	1,33	1		1	1							1,43	1,42	
	08:00	7,31	5,67	1,64	1		1	1							1,88	1,88	
	09:00	7,55	6,07	1,48	1		1	1							1,83	1,81	
	10:00	7,70	5,88	1,82	1		1	1							2,01	2,00	
	11:00	7,95	5,91	2,04	1		1	1						1	2,26	2,26	
	12:00	7,83	6,28	1,55	1		1	1						1	2,03	2,02	
	13:00	7,74	6,09	1,65	1		1	1						1	1,94	1,93	
	14:00	7,32	5,68	1,64	1		1	1						1	1,66	1,65	
	15:00	7,00	5,46	1,55	1		1	1							1,59	1,60	
	16:00	6,77	5,47	1,30	1		1	1							1,35	1,35	
	17:00	7,09	5,59	1,50	1		1	1							1,66	1,65	
	18:00	7,73	6,61	1,12	1		1	1							2,31	2,31	
	19:00	8,27	6,90	1,37	1	1	1	1							2,27	2,26	
20:00	8,61	6,70	1,91	1	1	1	1							2,12	2,13		
21:00	8,71	6,76	1,95	1	1	1	1							2,21	2,20		
22:00	7,94	6,42	1,51	1	1	1	1							1,73	1,75		
23:00	7,08	5,96	1,12	1	1		1							1,69	1,68		

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης