

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	6,42	5,82	0,60		1			1						0,67	0,74	
	01:00	5,90	4,60	1,30		1			1						1,58	1,58	
	02:00	5,49	4,52	0,97		1			1						1,16	1,16	
	03:00	5,34	4,11	1,23		1			1						1,30	1,30	
	04:00	5,29	3,54	1,74					1						1,85	1,85	
	05:00	5,36	3,58	1,78					1						1,88	1,88	
	06:00	5,82	4,05	1,77					1						2,03	2,03	
	07:00	6,68	4,97	1,71			1		1						2,31	2,32	
	08:00	7,34	5,01	2,33			1		1						2,57	2,57	
	09:00	7,84	5,43	2,42			1		1						2,74	2,75	
	10:00	8,01	5,49	2,52			1		1						2,80	2,80	
	11:00	8,11	6,15	1,96			1		1						2,83	2,82	
	12:00	8,14	5,83	2,31	1		1		1						2,73	2,72	
	13:00	8,23	5,78	2,45	1		1		1						2,81	2,80	
	14:00	8,01	5,91	2,10	1		1		1						2,61	2,61	
	15:00	7,37	5,71	1,67	1		1		1						1,97	1,98	
	16:00	7,13	5,60	1,53	1		1		1						1,87	1,86	
	17:00	7,57	6,68	0,89	1		1		1						2,22	2,21	
	18:00	8,34	7,77	0,56					1	1					1,03	1,01	
	19:00	9,05	8,55	0,50					1	1					2,52	2,52	
20:00	9,15	8,63	0,52					1	1					2,62	2,63		
21:00	9,53	8,78	0,76					1	1					2,98	2,98		
22:00	8,62	7,58	1,04					1	1					2,14	2,12		
23:00	7,59	6,68	0,91					1	1					1,02	1,00		

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης