

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	5,19	4,79	0,40	1				1						0,94	0,95	
	01:00	4,82	4,50	0,32					1						1,57	1,56	
	02:00	4,61	4,32	0,29					1						1,36	1,36	
	03:00	4,43	4,25	0,19					1						1,19	1,18	
	04:00	4,44	4,36	0,08					1						1,18	1,18	
	05:00	4,54	4,54	0,01					1						1,29	1,28	
	06:00	5,10	5,10	0,00	1				1						0,95	0,95	
	07:00	5,83	5,83	0,00	1	1			1						1,02	1,03	
	08:00	6,39	6,39	0,00		1			1						1,69	1,68	
	09:00	6,62	6,62	0,00	1	1			1						1,19	1,19	
	10:00	6,76	6,76	0,00	1	1			1						1,33	1,33	
	11:00	6,75	6,74	0,00	1	1			1						1,32	1,31	
	12:00	7,04	7,04	0,01	1	1			1						1,62	1,62	
	13:00	6,62	6,62	0,00	1	1			1						1,19	1,19	
	14:00	6,26	5,96	0,30	1	1			1						0,91	0,89	
	15:00	5,83	5,10	0,73	1				1						1,09	1,10	
	16:00	5,71	4,95	0,76	1				1						1,37	1,37	
	17:00	6,48	6,00	0,49	1				1						1,82	1,81	
	18:00	7,14	6,98	0,16	1	1			1						1,71	1,71	
	19:00	7,28	7,27	0,01	1	1			1						1,86	1,86	
20:00	7,78	7,46	0,32	1	1			1						2,34	2,35		
21:00	8,15	7,73	0,41	1	1	1		1						2,01	1,98		
22:00	7,08	6,25	0,83		1	1		1						1,22	1,22		
23:00	6,10	5,34	0,77		1	1		1						0,80	0,80		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης