

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
ΕΡΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	3,55	3,42	0,13	1				1						0,83	0,73	
	01:00	3,99	3,97	0,02		1	1	1							0,10	0,00	
	02:00	4,09	4,08	0,00			1	1							0,00	0,00	
	03:00	4,41	4,40	0,00			1	1							0,28	0,38	
	04:00	4,50	4,50	0,00				1							1,23	1,24	
	05:00	4,40	4,40	0,00				1							1,14	1,15	
	06:00	4,63	4,61	0,01				1							1,28	1,36	
	07:00	5,11	5,06	0,04		1		1							1,04	1,06	
	08:00	5,56	5,52	0,04		1		1							1,18	1,21	
	09:00	5,98	5,95	0,03		1		1							1,30	1,62	
	10:00	6,10	6,04	0,06		1		1							1,30	1,76	
	11:00	6,29	6,15	0,14		1		1							1,30	1,92	
	12:00	6,32	6,18	0,14		1		1							1,30	1,95	
	13:00	6,14	5,98	0,16		1		1							1,30	1,79	
	14:00	5,68	5,40	0,29		1		1							1,26	1,37	
	15:00	5,10	4,85	0,25		1		1							0,77	0,77	
	16:00	5,15	4,95	0,21		1		1							0,80	0,81	
	17:00	5,61	5,52	0,09		1		1							1,19	1,26	
	18:00	6,40	6,34	0,06		1		1							1,28	1,69	
	19:00	6,83	6,76	0,07	1	1		1							1,28	1,41	
20:00	7,30	7,25	0,05	1	1		1							1,30	1,88		
21:00	7,60	7,53	0,08	1	1		1							1,30	2,19		
22:00	6,96	6,89	0,06	1	1		1							1,28	1,56		
23:00	6,04	6,03	0,02	1	1		1							1,03	1,12		

Γενική διακοπή στις 00:38 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης