

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800			
Α Ρ Χ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	7,53	7,25	0,28		1	1				2,65
	01:00	7,10	6,67	0,43		1	1				2,65
	02:00	6,68	6,32	0,35		1	1				2,65
	03:00	6,59	6,39	0,20		1	1				2,65
	04:00	6,26	6,21	0,04		1	1				2,65
	05:00	5,90	5,90	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,32	6,32	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,95	6,95	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,49	6,49	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	6,69	6,69	0,00		1				4	2,65
	10:00	7,13	7,13	0,00		1				4	2,65
	11:00	7,57	7,49	0,07		1				4	2,65
	12:00	8,07	7,79	0,28		1				5	2,65
	13:00	8,24	7,88	0,36		1				5	2,65
	14:00	7,98	7,72	0,25		1				5	2,65
	15:00	8,31	7,97	0,34		1				6	2,65
	16:00	8,52	8,19	0,33		1				6	2,65
	17:00	8,67	8,37	0,30		1				6	2,65
	18:00	8,85	8,61	0,24		1	1			5	2,65
	19:00	9,42	9,27	0,15		1	1			2	2,65
	20:00	9,45	9,38	0,07		1	1			2	2,65
	21:00	9,72	9,10	0,62		1	1			3	2,65
	22:00	9,03	8,31	0,72		1	1			3	2,65
	23:00	8,48	7,21	1,26		1	1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση