

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	7,94	6,50	1,44		1	1				2,09	
	01:00	7,70	7,09	0,62		1	1				0,85	
	02:00	7,04	6,38	0,65		1	1				0,85	
	03:00	6,83	6,19	0,64		1	1				0,85	
	04:00	6,83	6,10	0,73		1	1				0,92	
	05:00	6,41	4,80	1,60			1			1	2,51	
	06:00	6,25	4,24	2,01			1				2,65	
	07:00	6,29	5,32	0,96			1			2	2,65	
	08:00	7,03	5,74	1,30			1			3	2,65	
	09:00	7,60	6,49	1,11			1			4	2,65	
	10:00	7,40	6,23	1,17			1			4	2,65	
	11:00	7,66	6,15	1,51			1			4	2,65	
	12:00	8,28	6,50	1,78			1			4	2,65	
	13:00	8,39	6,44	1,95			1			4	2,65	
	14:00	8,22	6,26	1,96			1			4	2,65	
	15:00	8,21	5,87	2,35			1			4	2,65	
	16:00	7,92	5,49	2,42			1			3	2,65	
	17:00	8,12	5,52	2,60			1			3	2,65	
	18:00	8,88	6,29	2,59			1			3	2,65	
	19:00	9,12	7,46	1,66			1			4	2,65	
	20:00	9,38	7,31	2,07		1	1			2	2,65	
	21:00	9,69	7,74	1,94		1	1			2	2,65	
	22:00	10,49	8,83	1,66		1	1			3	2,65	
	23:00	8,41	8,33	0,08		1	1			2	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μισθωμένη ισχύς 2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση