

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Ρ Ε Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	7,91	7,04	0,87		1	1				1,88	
	01:00	7,20	6,72	0,48		1	1				0,76	
	02:00	6,73	6,36	0,38		1	1				0,60	
	03:00	7,14	6,36	0,78		1	1				0,60	
	04:00	6,23	6,23	0,00		1	1			1	0,60	
	05:00	5,43	5,43	0,00			1			3	0,60	
	06:00	6,28	6,28	0,00			1			3	0,60	
	07:00	7,55	7,55	0,00			1			4	0,60	
	08:00	8,07	8,07	0,00			1			6	0,60	
	09:00	8,13	8,13	0,00			1			6	0,70	
	10:00	8,20	8,20	0,00			1			6	2,65	
	11:00	8,51	8,49	0,01			1			6	2,65	
	12:00	8,87	8,79	0,09			1			6	2,65	
	13:00	8,83	8,06	0,77			1			6	2,65	
	14:00	8,62	7,92	0,70			1			6	2,65	
	15:00	8,49	7,80	0,69			1			6	2,65	
	16:00	8,52	7,98	0,55			1			6	2,65	
	17:00	9,71	8,29	1,42			1			6	2,65	
	18:00	8,58	8,47	0,11		1	1			4	2,65	
	19:00	9,40	8,35	1,06		1	1			2	2,65	
	20:00	9,82	8,80	1,02		1	1			2	2,65	
	21:00	9,95	9,71	0,25		1	1			2	2,65	
	22:00	10,50	9,12	1,38		1	1			2	2,65	
	23:00	8,67	8,67	0,00		1	1			2	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση