

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	8,43	8,43	0,00		1	1				2,65	
	01:00	7,92	7,91	0,01		1	1				2,65	
	02:00	7,21	7,09	0,12		1	1				2,65	
	03:00	6,65	5,97	0,68		1	1				2,65	
	04:00	7,14	6,47	0,67		1	1			1	2,65	
	05:00	7,07	6,89	0,17		1				3	2,65	
	06:00	7,29	6,96	0,33		1				4	2,65	
	07:00	7,98	7,57	0,42		1				5	2,65	
	08:00	7,75	7,64	0,11		1				5	2,65	
	09:00	7,22	6,55	0,68		1				5	2,65	
	10:00	7,67	6,86	0,81		1				5	2,65	
	11:00	8,14	6,14	2,00		1				4	2,65	
	12:00	8,83	6,50	2,33		1				4	2,65	
	13:00	9,05	7,09	1,96		1				5	2,65	
	14:00	8,83	6,98	1,86		1				5	2,65	
	15:00	8,97	6,98	1,99		1				4	2,65	
	16:00	8,83	6,95	1,88		1				5	2,65	
	17:00	8,98	7,01	1,97		1				5	2,65	
	18:00	9,25	7,26	2,00		1				5	2,65	
	19:00	9,60	7,64	1,96		1				5	2,65	
	20:00	9,20	7,27	1,93		1				5	2,65	
	21:00	9,92	7,93	1,99		1				5	2,65	
	22:00	9,43	7,45	1,98		1				5	2,65	
	23:00	8,82	6,94	1,88		1				5	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση