ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	8,32	6,46	1,86		1	1			1	2,65
	01:00	7,95	6,42	1,54		1	1				2,65
	02:00	7,62	6,79	0,83		1	1				2,65
	03:00	7,57	6,62	0,94		1	1				2,65
	04:00	6,97	6,68	0,30		1	1				2,65
	05:00	6,55	6,44	0,11		1	1				2,65
	06:00	7,24	7,07	0,17		1	1				2,65
	07:00	8,14	7,93	0,21		1	1				2,65
	08:00	8,03	7,75	0,27		1	1			3	2,65
	09:00	8,15	7,92	0,22		1	1			3	2,65
	10:00	8,88	8,65	0,23		1	1			3	2,65
	11:00	8,70	8,59	0,11		1	1			3	2,65
	12:00	9,02	8,74	0,29		1	1			3	2,65
	13:00	9,15	8,79	0,36		1	1			3	2,65
	14:00	9,00	8,76	0,24		1	1			3	2,65
	15:00	8,96	8,86	0,11		1	1			3	2,65
	16:00	8,94	8,93	0,01		1	1			3	2,65
	17:00	9,27	9,27	0,00		1	1			3	2,65
	18:00	9,51	9,51	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,59	9,59	0,00		1	1			3	2,65
	20:00	9,39	9,39	0,00		1	1			3	2,65
	21:00	9,22	9,22	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,50	8,50	0,00		1	1			3	2,65
	23:00	7,62	7,62	0,00		1	1			3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση