| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 0,800 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ.ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 01:00 | 5,92 | 5,92 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 02:00 | 5,60 | 5,59 | 0,01 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 03:00 | 5,49 | 5,48 | 0,01 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 04:00 | 5,35 | 5,34 | 0,01 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 05:00 | 4,75 | 4,73 | 0,02 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 06:00 | 4,72 | 4,71 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 07:00 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 08:00 | 6,42 | 6,41 | 0,01 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 09:00 | 6,63 | 6,63 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 10:00 | 7,04 | 6,98 | 0,06 | | 1 | 1 | | | 4 | 2,65 |
| | 11:00 | 7,27 | 7,12 | 0,14 | | | 1 | | | 4 | 2,65 |
| | 12:00 | 7,67 | 7,55 | 0,11 | | | 1 | | | 5 | 2,65 |
| | 13:00 | 7,69 | 7,61 | 0,08 | | | 1 | | | 5 | 2,65 |
| | 14:00 | 7,49 | 7,44 | 0,05 | | | 1 | | | 5 | 2,65 |
| | 15:00 | 7,41 | 7,37 | 0,04 | | | 1 | | | 4 | 2,65 |
| | 16:00 | 7,40 | 7,39 | 0,01 | | | 1 | | | 4 | 2,65 |
| | 17:00 | 7,59 | 7,59 | 0,01 | | | 1 | | | 5 | 2,65 |
| | 18:00 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | | | 1 | | | 5 | 2,65 |
| | 19:00 | 8,41 | 8,41 | 0,00 | | | 1 | | | 6 | 2,65 |
| | 20:00 | 8,36 | 8,36 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | 2,65 |
| | 21:00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | 2,65 |
| | 22:00 | 8,00 | 7,94 | 0,06 | | 1 | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 23:00 | 8,63 | 8,50 | 0,13 | | 1 | 1 | | | 2 | 2,65 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση