

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000			
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	8,13	7,81	0,32		1	1			1		2,65
	01:00	7,78	7,16	0,62		1	1					2,65
	02:00	7,10	6,44	0,66		1	1					2,65
	03:00	6,99	6,19	0,80		1	1					2,65
	04:00	7,07	5,81	1,27		1	1					2,65
	05:00	6,84	5,40	1,45			1			2		2,65
	06:00	7,06	5,63	1,42			1			2		2,65
	07:00	6,92	5,49	1,43			1			2		2,65
	08:00	7,64	5,76	1,88			1			3		2,65
	09:00	8,33	6,18	2,15			1			3		2,65
	10:00	8,22	6,42	1,79			1			4		2,65
	11:00	8,24	6,44	1,81			1			4		2,65
	12:00	8,72	6,62	2,10			1			4		2,65
	13:00	8,99	7,27	1,73			1			5		2,65
	14:00	8,88	6,71	2,17			1			5		2,65
	15:00	8,87	6,57	2,30			1			5		2,65
	16:00	8,73	7,02	1,71			1			4		2,65
	17:00	9,11	7,17	1,94			1			5		2,65
	18:00	9,28	7,60	1,68			1			5		2,65
	19:00	9,55	8,31	1,24			1			5		2,65
	20:00	9,57	8,41	1,16		1	1			2		2,65
	21:00	9,69	8,78	0,91		1	1			3		2,65
	22:00	9,12	7,69	1,43		1	1			2		2,65
	23:00	8,41	7,47	0,95		1	1			2		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση