

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000			
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	8,01	7,31	0,71		1	1					2,65
	01:00	7,54	6,61	0,93		1	1					2,65
	02:00	7,11	5,97	1,14		1	1					2,65
	03:00	7,25	6,09	1,16		1	1					2,65
	04:00	7,28	6,21	1,07		1	1					2,65
	05:00	7,06	5,74	1,31		1	1					2,65
	06:00	7,35	5,91	1,44		1	1					2,65
	07:00	7,82	6,19	1,63		1	1					2,65
	08:00	8,04	6,39	1,65			1			1	2	2,65
	09:00	8,06	6,41	1,65			1			1	2	2,65
	10:00	8,52	7,08	1,44			1			2	2	2,65
	11:00	8,58	6,86	1,72			1			2	2	2,65
	12:00	8,70	7,12	1,58			1			2	2	2,65
	13:00	8,95	6,86	2,09			1			2	2	2,65
	14:00	9,18	7,06	2,12			1			2	2	2,65
	15:00	9,19	7,23	1,96			1			2	2	2,65
	16:00	9,15	7,62	1,53			1			2	2	2,65
	17:00	9,33	7,70	1,63			1			2	2	2,65
	18:00	9,75	9,04	0,72		1	1			2	2	2,65
	19:00	10,15	9,60	0,55		1	1				2	2,65
	20:00	9,83	9,57	0,26		1	1				2	2,65
	21:00	10,02	9,57	0,45		1	1				2	2,65
	22:00	9,81	9,29	0,52		1	1				2	2,65
	23:00	8,95	8,17	0,78		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση