

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	7,38	7,34	0,04		1	1					1,20
	01:00	6,70	6,54	0,16		1	1					1,20
	02:00	6,39	6,28	0,11		1	1					1,20
	03:00	6,20	5,43	0,77		1	1					1,20
	04:00	6,07	5,38	0,69		1	1					1,20
	05:00	5,96	4,42	1,53		1	1				1	2,19
	06:00	6,13	4,14	1,99		1					1	2,65
	07:00	6,58	4,38	2,21		1					1	2,65
	08:00	7,21	4,83	2,38		1					2	2,65
	09:00	7,54	5,15	2,39		1					2	2,65
	10:00	7,85	5,37	2,48		1					2	2,65
	11:00	7,83	5,52	2,31		1					2	2,65
	12:00	8,21	6,52	1,68		1				1	2	2,65
	13:00	8,45	6,59	1,87		1				1	2	2,65
	14:00	8,10	5,85	2,25		1				1	2	2,65
	15:00	7,88	5,57	2,31		1				1	2	2,65
	16:00	7,67	5,49	2,18		1				1	2	2,65
	17:00	7,82	5,64	2,18		1				1	2	2,65
	18:00	8,15	6,19	1,96		1				1	2	2,65
	19:00	8,48	6,76	1,72		1				1	2	2,65
	20:00	8,63	7,12	1,51		1				1	2	2,65
	21:00	8,64	7,08	1,56		1				2	2	2,65
	22:00	8,03	5,99	2,04		1				1	2	2,65
	23:00	7,26	5,13	2,12		1					2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση