ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	9,18	7,29	1,90		1	1					2,65
	01:00	8,77	6,35	2,42		1	1					2,65
	02:00	8,39	5,87	2,52		1	1					2,65
	03:00	8,19	6,01	2,18		1	1					2,65
	04:00	8,18	5,65	2,53		1	1					2,65
	05:00	8,06	5,47	2,59		1				2		2,65
	06:00	8,15	5,57	2,58		1				2		2,65
	07:00	8,42	6,35	2,06		1				3		2,65
	08:00	8,95	6,73	2,22		1				2	2	2,65
	09:00	9,33	7,15	2,18		1				2	2	2,65
	10:00	9,65	7,58	2,07		1				3	2	2,65
	11:00	9,88	7,75	2,13		1				3	2	2,65
	12:00	9,96	7,50	2,46		1				3	2	2,65
	13:00	10,08	7,60	2,48		1				3	2	2,65
	14:00	10,08	7,66	2,42		1				3	2	2,65
	15:00	10,05	7,46	2,59		1				3	2	2,65
	16:00	10,01	7,41	2,60		1				3	2	2,65
	17:00	10,34	7,88	2,46		1				3	2	2,65
	18:00	10,69	8,40	2,29		1				3	2	2,65
	19:00	10,86	9,20	1,66		1	1				2	2,65
	20:00	11,09	9,57	1,52		1	1				2	2,65
	21:00	11,24	9,98	1,26		1	1				2	2,65
	22:00	10,76	8,79	1,97		1	1				2	2,65
	23:00	9,99	8,03	1,97		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση