ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	9,78	9,53	0,25		1	1			2		2,65
	01:00	9,21	8,90	0,31		1	1			1		2,65
	02:00	8,60	8,14	0,46		1	1					2,65
	03:00	8,48	7,88	0,60		1	1					2,65
	04:00	8,32	7,26	1,06		1	1					2,65
	05:00	8,35	7,12	1,23		1	1					2,65
	06:00	8,54	7,10	1,43		1	1					2,65
	07:00	8,89	7,04	1,85		1	1					2,65
	08:00	9,14	6,99	2,15		1				2	2	2,65
	09:00	9,46	7,11	2,35		1				2	2	2,65
	10:00	9,78	7,27	2,51		1				2	2	2,65
	11:00	10,31	7,95	2,36		1				3	2	2,65
	12:00	10,76	8,36	2,41		1				3	2	2,65
	13:00	10,72	8,37	2,36		1				3	2	2,65
	14:00	10,50	8,37	2,13		1				4	2	2,65
	15:00	10,71	9,27	1,43		1	1			3	2	2,65
	16:00	10,65	10,03	0,63		1	1				2	2,65
	17:00	10,46	9,95	0,51		1	1				2	2,65
	18:00	11,05	10,84	0,20		1	1			1	2	2,65
	19:00	11,38	11,31	0,07		1	1			2	2	2,65
	20:00	11,64	11,64	0,00		1	1			2	2	2,65
	21:00	11,44	11,18	0,26		1	1			2	2	2,65
	22:00	10,43	9,54	0,89		1	1			1	2	2,65
	23:00	10,30	9,34	0,96		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση