

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	8,78	6,91	1,86		1	1					2,05
	01:00	7,95	6,09	1,85		1	1					2,05
	02:00	7,63	5,78	1,85		1	1					2,05
	03:00	7,40	5,50	1,89		1	1					2,05
	04:00	7,21	5,39	1,82		1	1					2,05
	05:00	6,95	5,19	1,76		1	1					2,05
	06:00	7,20	5,35	1,86		1	1					2,05
	07:00	7,54	5,59	1,95		1	1					2,05
	08:00	7,75	5,74	2,01		1						2,05
	09:00	8,03	5,88	2,15		1						2,29
	10:00	8,52	5,94	2,57		1						2,65
	11:00	8,60	6,13	2,47		1						2,65
	12:00	8,09	5,71	2,38		1						2,65
	13:00	8,21	5,99	2,22		1						2,65
	14:00	8,34	6,12	2,23		1						2,65
	15:00	8,38	6,10	2,28		1						2,65
	16:00	7,94	5,58	2,37		1						2,65
	17:00	8,00	5,91	2,09		1						2,65
	18:00	7,82	5,53	2,30		1						2,65
	19:00	7,89	5,99	1,90		1						2,65
	20:00	6,86	5,56	1,30		1						2,65
	21:00	6,87	5,26	1,61		1						2,65
	22:00	6,98	5,58	1,40		1						2,65
	23:00	8,93	7,15	1,78		1	1					2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση