

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	2,07	2,06	0,01	1			1	1			0,40	0,40	
	01:00	1,99	1,93	0,06	1			1	1			0,31	0,31	
	02:00	1,97	1,92	0,05	1			1	1			0,29	0,29	
	03:00	1,88	1,87	0,01	1			1	1			0,20	0,20	
	04:00	1,86	1,85	0,01	1			1	1			0,18	0,18	
	05:00	1,86	1,86	0,00	1			1				0,43	0,47	
	06:00	1,96	1,96	0,00	1			1				0,65	0,64	
	07:00	2,28	2,28	0,00	1			1				1	0,52	0,53
	08:00	2,45	2,45	0,00	1		1	1					0,78	0,77
	09:00	2,57	2,54	0,02	1		1	1					0,86	0,86
	10:00	2,73	2,73	0,00	1		1	1					0,96	0,96
	11:00	2,76	2,76	0,00	1		1	1					0,97	0,96
	12:00	2,75	2,75	0,00	1		1	1					0,96	0,96
	13:00	2,79	2,79	0,00	1		1	1					0,98	0,98
	14:00	2,65	2,59	0,05	1		1	1					0,93	0,92
	15:00	2,55	2,42	0,13	1		1	1					0,87	0,87
	16:00	2,50	2,35	0,15	1		1	1					0,82	0,82
	17:00	2,64	2,52	0,12	1		1	1					0,92	0,92
	18:00	2,79	2,69	0,10	1		1	1					0,98	0,98
	19:00	2,84	2,78	0,06	1		1	1			1		0,66	0,64
20:00	2,84	2,77	0,07	1		1	1			1		0,60	0,60	
21:00	2,80	2,80	0,00	1		1	1			1		0,76	0,78	
22:00	2,62	2,61	0,01	1			1			1		0,92	0,91	
23:00	2,36	2,32	0,04	1			1			1		0,69	0,69	

Το διάστημα 8:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης