

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	3,02	3,02	0,00	1			1	1	1		0,00	0,78
	01:00	2,79	2,79	0,00	1			1	1	1		0,00	0,56
	02:00	2,63	2,63	0,00	1			1	1	1		0,00	0,39
	03:00	2,51	2,51	0,00	1			1	1	1		0,00	0,51
	04:00	2,44	2,44	0,00	1			1		1		0,00	0,76
	05:00	2,37	2,37	0,00	1			1		1		0,00	0,70
	06:00	2,46	2,46	0,00	1			1		1		0,00	0,77
	07:00	2,75	2,75	0,00	1			1		1		0,00	0,96
	08:00	3,10	3,10	0,00	1			1		1	1	0,00	0,88
	09:00	3,04	3,04	0,00	1			1		1	1	0,00	0,79
	10:00	3,20	3,20	0,00	1			1		1	1	0,00	0,96
	11:00	3,11	3,11	0,00	1			1		1	1	0,00	0,86
	12:00	3,40	3,40	0,00	1			1		1	1	0,00	1,13
	13:00	3,26	3,26	0,00	1			1		1	1	0,00	1,01
	14:00	3,42	3,42	0,00	1			1		1	1	0,00	1,15
	15:00	3,20	3,20	0,00	1			1		1	1	0,00	0,97
	16:00	3,20	3,20	0,00	1			1		1	1	0,00	0,96
	17:00	3,37	3,37	0,00	1			1		1	1	0,00	1,10
	18:00	3,53	3,53	0,00	1			1		1	1	0,00	1,19
	19:00	3,52	3,52	0,00	1			1		1	1	0,00	1,20
	20:00	3,49	3,49	0,00	1			1		1	1	0,00	1,20
	21:00	3,56	3,56	0,00	1			1		1	1	0,00	1,20
	22:00	3,41	3,41	0,00	1	1		1		1		0,00	1,10
	23:00	3,21	3,21	0,00	1	1		1		1		0,00	0,97

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης