ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	2,95	2,90	0,05	1	1		1		1		0,00	0,67
	01:00	2,71	2,66	0,05	1	1		1		1		0,00	0,42
	02:00	2,52	2,47	0,05	1	1		1				0,00	0,68
	03:00	2,39	2,34	0,05	1	1		1				0,00	0,67
	04:00	2,26	2,21	0,05	1	1		1				0,00	0,52
	05:00	2,19	2,14	0,05	1	1		1				0,00	0,46
	06:00	2,22	2,17	0,05	1	1		1				0,00	0,49
	07:00	2,50	2,45	0,05	1	1		1				0,00	0,76
	08:00	2,70	2,65	0,05	1	1		1				0,00	0,92
	09:00	2,97	2,92	0,05	1	1		1			1	0,00	0,94
	10:00	3,34	3,29	0,05	1	1		1			1	0,00	1,03
	11:00	3,45	3,40	0,05	1	1		1			1	0,00	1,14
	12:00	3,47	3,42	0,05	1	1		1			1	0,00	1,17
	13:00	3,48	3,44	0,05	1	1		1			1	0,00	1,18
	14:00	3,38	3,37	0,01	1	1		1			1	0,00	1,13
	15:00	3,36	3,36	0,00	1	1		1			1	0,00	1,12
	16:00	3,42	3,42	0,00	1	1		1			1	0,00	1,15
	17:00	3,54	3,54	0,00	1	1		1			1	0,00	1,20
	18:00	3,72	3,72	0,00	1	1		1		1	1	0,00	0,97
	19:00	3,66	3,66	0,00	1	1		1		1	1	0,00	0,85
	20:00	3,63	3,63	0,00	1	1		1		1	1	0,00	0,82
	21:00	3,66	3,66	0,00	1	1		1		1	1	0,00	0,86
	22:00	3,61	3,61	0,00	1	1		1		1	1	0,00	0,91
	23:00	3,35	3,35	0,00	1	1		1		1		0,00	1,09

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης