

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Saturday, June 6, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
00:00	104.91	100.52	4.38	0.00	1	1												1	1	1	1	1	35.65	31.47	
01:00	98.66	94.85	3.82	0.00	1	1													1	1	1	1	1	34.50	29.60
02:00	94.84	91.71	3.13	0.00	1	1													1	1	1	1	1	32.60	28.45
03:00	91.87	87.85	4.02	0.00	1	1													1	1	1	1	1	29.59	27.56
04:00	90.56	85.77	4.79	0.00	1	1													1	1	1	1	1	28.12	27.17
05:00	94.22	86.92	7.30	0.00	1	1													1	1	1	1	1	31.66	28.27
06:00	100.76	90.93	8.86	0.97	1	1													1	1	1	1	1	35.10	29.94
07:00	115.98	104.15	7.41	4.41	1	1	1												1	1	1	1	1	35.15	33.47
08:00	129.76	113.03	7.23	9.49	1	1	1												1	1	1	1	1	40.83	36.08
09:00	140.55	118.70	7.68	14.16	1	1	1												1	1	1	1	1	44.10	37.92
10:00	145.52	118.90	8.95	17.68	1	1	1												1	1	1	1	1	45.64	38.35
11:00	145.62	116.00	9.80	19.82	1	1	1												1	1	1	1	1	43.62	37.74
12:00	148.29	117.72	9.43	21.14	1	1	1												1	1	1	1	1	44.74	38.14
13:00	152.16	117.34	13.48	21.34	1	1	1												1	1	1	1	1	48.28	39.25
14:00	150.45	117.09	12.74	20.62	1	1	1												1	1	1	1	1	47.35	38.95
15:00	146.76	111.44	16.67	18.64	1	1	1												1	1	1	1	1	46.97	38.44
16:00	146.56	110.68	20.44	15.44	1	1	1												1	1	1	1	1	48.55	39.34
17:00	149.92	117.68	21.34	10.90	1	1	1												1	1	1	1	1	48.55	41.71
18:00	152.00	130.58	15.78	5.64	1	1	1												1	1	1	1	1	48.55	43.91
19:00	151.69	135.50	14.66	1.53	1	1	1												1	1	1	1	1	48.55	45.05
20:00	150.11	134.06	16.00	0.05	1	1	1												1	1	1	1	1	48.55	45.02
21:00	143.89	125.48	18.42	0.00	1	1	1												1	1	1	1	1	48.54	43.17
22:00	131.21	108.92	22.29	0.00	1	1	1												1	1	1	1	1	45.77	39.36
23:00	120.90	96.28	24.62	0.00	1	1	1												1	1	1	1	1	44.91	36.27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης