

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, June 10, 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																					
		18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Η Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρπιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5
Wednesday, June 10, 2026	00:00	116.38	99.45	16.93	0.00	1	1	1				1							1	1	1	39.84	34.92
	01:00	109.55	93.21	16.34	0.00	1	1					1							1	1	1	38.17	32.87
	02:00	103.86	89.16	14.70	0.00	1	1					1							1	1	1	36.27	31.16
	03:00	100.94	86.42	14.52	0.00	1	1					1							1	1	1	35.24	30.28
	04:00	99.82	84.93	14.90	0.00	1	1					1							1	1	1	35.21	29.95
	05:00	102.66	89.57	13.09	0.00	1	1					1							1	1	1	35.76	30.80
	06:00	110.04	98.78	10.27	0.99	1	1					1							1	1	1	37.90	32.72
	07:00	128.30	115.48	8.37	4.45	1	1	1				1							1	1	1	39.89	37.15
	08:00	144.85	129.20	6.28	9.38	1	1	1				1							1	1	1	48.32	40.64
	09:00	156.34	137.42	4.99	13.93	1	1	1				1	1						1	1	1	48.55	42.72
	10:00	162.13	139.59	4.98	17.56	1	1	1				1	1	1					1	1	1	48.55	43.37
	11:00	164.12	137.07	7.16	19.88	1	1	1				1	1	1					1	1	1	48.55	43.27
	12:00	168.02	137.37	9.70	20.95	1	1	1				1	1	1					1	1	1	48.55	44.12
	13:00	172.21	139.18	11.69	21.34	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	45.26
	14:00	171.49	134.95	15.91	20.63	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	45.26
	15:00	166.31	128.05	19.63	18.63	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	44.31
	16:00	165.34	128.73	21.08	15.54	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	44.94
	17:00	165.58	135.78	18.75	11.05	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	46.36
	18:00	164.55	139.76	19.03	5.76	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	47.64
	19:00	166.21	147.95	16.69	1.58	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	49.39
	20:00	163.70	147.91	15.73	0.06	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	49.09
	21:00	157.10	138.70	18.40	0.00	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.55	47.13
	22:00	143.12	122.66	20.47	0.00	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	48.41	42.94
23:00	129.67	111.15	18.52	0.00	1	1	1		1		1	1	1		1			1	1	1	45.45	38.90	

1. Συγχρονισμός AEP7 & AEP8 για τη διενέργεια μετρήσεων θορύβου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης