

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, June 12, 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																						
		18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Η Α Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6
Friday, June 12, 2026	00:00	117.51	101.84	15.68	0.00	1	1	1		1								1		1	1	1	40.23	35.25
	01:00	109.86	90.65	19.21	0.00	1	1	1		1								1		1	1	1	39.36	32.96
	02:00	105.62	85.15	20.46	0.00	1	1	1		1								1		1	1	1	39.19	31.68
	03:00	102.67	83.45	19.22	0.00	1	1	1		1								1		1	1	1	35.74	30.80
	04:00	101.04	82.00	19.04	0.00	1	1	1		1								1		1	1	1	36.88	30.31
	05:00	104.11	84.14	19.96	0.00	1	1	1		1								1		1	1	1	38.81	31.23
	06:00	110.95	88.93	20.96	1.07	1	1	1		1								1		1	1	1	41.33	32.96
	07:00	128.08	104.65	18.81	4.62	1	1	1		1	1							1		1	1	1	45.13	37.04
	08:00	144.05	115.78	18.28	9.99	1	1	1		1	1	1						1		1	1	1	48.44	40.22
	09:00	156.58	128.62	13.10	14.86	1	1	1		1	1	1						1		1	1	1	48.55	42.51
	10:00	161.40	136.36	6.60	18.45	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	42.89
	11:00	162.94	133.44	8.70	20.80	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	42.64
	12:00	165.91	136.01	7.88	22.02	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	43.17
	13:00	169.98	137.81	10.05	22.12	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	44.36
	14:00	169.57	139.19	9.10	21.29	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	44.49
	15:00	164.58	137.42	7.95	19.20	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.54	43.61
	16:00	165.67	141.47	8.22	15.97	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	44.91
	17:00	166.43	147.06	7.83	11.54	1	1	1		1	1	1				1		1	1	1	1	1	48.55	46.47
	18:00	168.41	153.01	9.27	6.13	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	48.68
	19:00	165.48	157.85	5.93	1.69	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	49.13
	20:00	162.69	153.40	9.24	0.05	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	48.79
	21:00	156.19	145.60	10.59	0.00	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.55	46.86
	22:00	142.68	130.11	12.57	0.00	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	48.50	42.80
23:00	130.71	117.12	13.58	0.00	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	45.35	39.21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης