

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, June 14, 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																						
		18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Η Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6
Sunday, June 14, 2026	00:00	116.84	84.91	31.93	0.00	1	1	1					1						1		1	1	47.80	35.05
	01:00	110.34	81.42	28.93	0.00	1	1						1						1		1	1	47.55	33.10
	02:00	105.82	77.62	28.20	0.00	1	1						1						1		1	1	46.78	31.75
	03:00	102.38	74.56	27.82	0.00	1	1						1						1		1	1	45.97	30.72
	04:00	100.90	72.38	28.52	0.00	1	1						1						1		1	1	45.26	30.27
	05:00	103.09	73.52	29.56	0.00	1	1						1						1		1	1	46.98	30.92
	06:00	106.08	76.56	28.46	1.05	1	1						1						1		1	1	45.57	31.51
	07:00	119.67	91.10	24.01	4.55	1	1	1					1						1		1	1	45.20	34.53
	08:00	130.73	103.52	17.44	9.76	1	1	1					1						1		1	1	45.54	36.29
	09:00	139.28	110.38	14.32	14.59	1		1					1	1					1	1	1	1	47.10	37.41
	10:00	146.43	109.77	18.31	18.34	1		1					1	1	1				1	1	1	1	48.55	38.43
	11:00	147.12	108.95	17.35	20.82	1		1					1	1					1	1	1	1	48.55	37.89
	12:00	149.83	107.67	20.15	22.01	1		1					1	1					1	1	1	1	48.55	38.35
	13:00	152.72	111.42	19.18	22.12	1	1	1					1	1					1		1	1	46.57	39.18
	14:00	151.88	109.87	20.78	21.23	1	1	1					1	1					1		1	1	46.55	39.20
	15:00	149.04	108.25	21.53	19.26	1	1	1					1	1					1		1	1	46.55	38.93
	16:00	149.88	109.71	24.10	16.07	1	1	1					1						1		1	1	46.55	40.14
	17:00	149.06	112.57	24.97	11.53	1	1	1					1						1		1	1	48.05	41.26
	18:00	150.35	118.10	26.15	6.11	1	1	1					1						1		1	1	48.55	43.27
	19:00	149.41	120.98	26.72	1.70	1	1	1					1						1		1	1	48.55	44.31
	20:00	148.07	122.37	25.63	0.07	1	1	1					1						1		1	1	48.55	44.40
	21:00	143.90	118.45	25.45	0.00	1	1	1					1						1		1	1	48.55	43.17
	22:00	132.65	108.05	24.61	0.00	1	1	1					1						1		1	1	48.08	39.80
23:00	124.27	102.34	21.93	0.00	1	1	1					1						1		1	1	45.00	37.28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης