

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, June 16, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	0.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΣΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
		00:00	113.63	107.88	5.75	0.00	1		1				1						1				1	1	1	1	36.10	34.09
		01:00	106.02	101.20	4.82	0.00	1		1				1						1				1	1	1	1	36.51	31.81
		02:00	101.31	95.65	5.66	0.00	1		1				1						1				1		1	1	35.46	30.39
		03:00	98.71	91.50	7.20	0.00	1		1				1						1				1		1	1	34.52	29.61
		04:00	97.74	90.89	6.85	0.00	1		1				1						1				1		1	1	34.24	29.32
		05:00	101.08	95.72	5.35	0.00	1		1				1						1				1		1	1	35.38	30.32
		06:00	107.93	102.56	4.31	1.05	1		1				1						1				1		1	1	33.95	32.06
		07:00	122.56	114.36	3.75	4.45	1		1				1						1				1	1	1	1	43.64	35.43
		08:00	138.43	124.90	3.88	9.66	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.44	38.63
		09:00	150.66	133.27	2.90	14.49	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.55	40.85
		10:00	155.86	135.24	2.56	18.07	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.55	41.34
		11:00	156.97	132.73	3.82	20.42	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.55	40.96
		12:00	160.34	134.24	4.48	21.63	1		1				1	1					1				1	1	1	1	46.75	41.61
		13:00	164.03	136.88	5.35	21.81	1		1				1	1					1				1	1	1	1	47.67	42.67
		14:00	162.65	137.50	4.24	20.90	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.55	42.52
		15:00	157.09	133.63	4.50	18.96	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.55	41.44
		16:00	157.17	136.27	5.03	15.87	1		1				1	1					1				1	1	1	1	48.55	42.39
		17:00	159.78	144.12	4.16	11.50	1	1					1	1					1				1	1	1	1	48.55	44.48
		18:00	161.32	150.82	4.29	6.21	1	1					1	1					1				1	1	1	1	48.55	46.53
		19:00	159.93	153.41	4.74	1.78	1	1					1	1					1				1	1	1	1	48.55	47.44
		20:00	158.25	150.52	7.65	0.08	1	1					1	1					1				1	1	1	1	48.55	47.45
		21:00	151.01	141.64	9.36	0.00	1	1					1	1					1				1	1	1	1	48.55	45.30
		22:00	137.80	129.30	8.49	0.00	1	1					1	1					1				1	1	1	1	48.38	41.34
		23:00	128.04	119.22	8.81	0.00	1	1					1	1					1				1	1	1	1	44.82	38.41

1. D3 & D5 ΘΗΣ Μειωμένη Ικανότητα στα 9.5 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης