

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, June 18, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
H R E S	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
						ΑΤΜ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7		
Thursday, June 18, 2026	00:00	120.34	105.11	15.23	0.00				1			1															41.96	36.10
	01:00	112.75	100.00	12.75	0.00				1			1															39.35	33.82
	02:00	107.41	96.39	11.02	0.00				1	1																	37.48	32.22
	03:00	104.20	92.01	12.19	0.00				1	1																	36.32	31.26
	04:00	103.50	85.88	17.61	0.00				1	1																	36.89	31.05
	05:00	106.65	87.26	19.38	0.00				1	1																	37.55	31.99
	06:00	112.71	91.88	19.89	0.93				1	1																	40.75	33.53
	07:00	126.36	102.64	19.54	4.18				1	1																	45.55	36.65
	08:00	139.47	112.70	17.95	8.82				1	1																	48.41	39.19
	09:00	153.02	124.10	15.49	13.42				1	1																	48.55	41.88
	10:00	159.34	127.34	14.81	17.19				1	1																	48.55	42.65
	11:00	162.87	133.16	10.27	19.44				1	1																	48.55	43.03
	12:00	166.84	135.30	10.84	20.70				1	1																	48.55	43.84
	13:00	168.28	136.58	10.78	20.92				1	1																	48.55	44.21
	14:00	171.60	140.95	10.50	20.15				1	1																	48.55	45.43
	15:00	167.50	131.88	17.36	18.26				1	1																	48.55	44.77
	16:00	166.93	133.27	18.59	15.07				1	1																	48.55	45.56
	17:00	169.23	142.47	16.31	10.46				1	1																	48.55	47.63
	18:00	171.94	138.90	27.40	5.63				1	1																	48.55	49.89
	19:00	167.34	150.31	15.50	1.53				1	1	1																48.55	49.74
	20:00	164.16	152.63	11.48	0.04				1	1	1																48.55	49.24
	21:00	157.30	145.55	11.75	0.00				1	1	1																48.55	47.19
	22:00	145.20	130.57	14.63	0.00				1	1	1																48.55	43.56
23:00	135.31	117.11	18.20	0.00				1	1	1																45.97	40.59	

Παρατηρήσεις: D3 ΘΗΣ Μειωμένη ικανότητα 9MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης