

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, June 19, 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Friday, June 19, 2026	00:00	123.17	105.08	18.09	0.00	1	1	1				1					1				1			41.92	36.95	
	01:00	113.92	99.60	14.32	0.00	1	1	1									1				1			38.23	34.18	
	02:00	107.78	99.89	7.90	0.00		1	1									1						1	1	37.69	32.33
	03:00	104.32	100.91	3.42	0.00		1	1									1						1	1	36.54	31.30
	04:00	102.16	95.38	6.78	0.00		1	1									1						1	1	35.77	30.65
	05:00	105.13	101.36	3.76	0.00		1	1									1						1	1	36.80	31.54
	06:00	112.47	108.49	3.12	0.85		1	1									1						1	1	38.20	33.49
	07:00	128.28	121.75	2.80	3.73	1	1	1	12.175								1						1	1	43.23	37.37
	08:00	141.94	132.38	1.33	8.23	1	1	1									5	1					1	1	48.25	40.11
	09:00	154.50	140.19	1.44	12.87	1	1	1									13	1					1	1	48.55	42.03
	10:00	159.67	141.41	1.63	16.63	1	1	1									15	1					1	1	48.55	41.44
	11:00	162.91	142.15	1.69	19.07	1	1	1									18	1					1	1	48.55	34.24
	12:00	164.33	144.18	3.47	16.68	1	1	1									17	1					1	1	48.55	44.30
	13:00	168.46	144.76	7.23	16.47	1	1	1									14	1	1				1	1	48.55	45.60
	14:00	168.40	139.19	11.72	17.49	1	1	1									14	1	1				1	1	48.55	45.27
	15:00	159.95	129.81	14.59	15.55	1	1	1	14.59								14	1	1				1	1	47.54	38.80
	16:00	157.61	125.83	17.35	14.42	1	1	1									14	1	1				1	1	48.14	37.59
	17:00	162.01	136.36	14.76	10.88	1	1	1									14	1	1				1	1	48.55	45.34
	18:00	161.34	145.59	10.85	4.89	1	1	1									14	1	1				1	1	48.55	46.93
	19:00	152.76	141.50	9.87	1.39	1	1	1									14	1	1				1	1	48.12	45.41
	20:00	143.39	141.50	1.82	0.07	1	1										14	1	1				1	1	48.17	43.00
	21:00	147.95	147.15	0.79	0.00	1	1										14	1	1				1	1	48.55	44.38
	22:00	135.86	135.31	0.56	0.00	1	1										6	1	1	1	1		1	1	48.17	40.76
23:00	126.60	124.89	1.70	0.00	1	1	1									1	1	1	1	1		1	1	32.76	33.80	

1. D3 ΘΗΣ Μ/Ι στα 9 MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης