

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, June 20, 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραπιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Saturday, June 20, 2026	00:00	116.06	114.10	1.96	0.00	1	1	1			1											28.78	30.06	
	01:00	108.41	104.93	3.48	0.00		1	1					1									32.64	32.52	
	02:00	103.39	101.67	1.73	0.00		1	1					1									33.91	31.02	
	03:00	100.36	97.76	2.61	0.00		1	1					1									30.82	30.11	
	04:00	99.51	95.46	4.04	0.00		1	1					1									29.93	29.85	
	05:00	102.47	97.64	4.82	0.00		1	1					1									32.86	30.74	
	06:00	109.29	104.83	3.50	0.96			1	1					1								35.99	32.50	
	07:00	123.65	116.03	3.47	4.16		1	1	1					1								36.65	35.85	
	08:00	134.52	123.32	1.96	9.25		1	1	1					1								45.34	37.28	
	09:00	146.26	127.98	4.22	14.06		1	1	1					1								48.55	38.20	
	10:00	152.78	131.05	3.93	17.80		1	1	1					1								48.55	39.99	
	11:00	156.40	131.07	5.07	20.26		1	1	1					1	1							48.39	40.84	
	12:00	159.97	130.52	7.96	21.49		1	1	1					1	1							48.55	41.54	
	13:00	163.61	130.57	11.38	21.66		1	1	1					1	1							48.55	42.58	
	14:00	162.51	129.06	12.78	20.67		1	1	1					1	1							48.55	42.55	
	15:00	158.02	125.61	13.68	18.73		1	1	1					1	1							48.55	40.49	
	16:00	157.74	125.30	16.74	15.69		1	1	1					1	1							48.55	42.61	
	17:00	159.82	131.19	17.31	11.32		1	1	1					1	1							48.55	44.55	
	18:00	161.16	136.00	19.05	6.10		1	1	1					1	1							48.55	46.52	
	19:00	160.10	139.39	18.97	1.74		1	1	1					1	1							48.55	47.51	
	20:00	156.63	139.54	17.01	0.08		1	1	1					1	1							48.55	46.97	
	21:00	148.88	136.96	11.92	0.00		1	1	1					1	1							48.55	44.66	
	22:00	137.20	127.01	10.19	0.00		1	1	1					1								48.32	41.16	
23:00	129.30	120.54	8.77	0.00		1	1	1					1								44.74	38.79		

1. D3 ΘΗΣ Μ/Ι στα 9 ΜW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης