

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, June 21, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραπιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Sunday, June 21, 2026	00:00	118.83	110.18	8.66	0.00	1	1	1																41.13	35.65
	01:00	111.41	106.15	5.26	0.00	1	1	1																35.32	33.42
	02:00	106.29	102.32	3.97	0.00		1	1																36.55	31.89
	03:00	103.02	99.42	3.60	0.00		1	1																36.08	30.91
	04:00	101.72	97.79	3.93	0.00		1	1																35.59	30.52
	05:00	104.11	99.29	4.81	0.00		1	1																36.40	31.23
	06:00	108.80	102.16	5.67	0.98		1	1																34.53	32.35
	07:00	121.37	113.69	3.69	3.99	1	1	1																33.30	35.21
	08:00	130.83	119.08	2.42	9.34	1	1	1																41.97	36.45
	09:00	140.51	124.93	1.51	14.07	1	1	1																46.99	37.93
	10:00	146.86	127.77	1.41	17.68	1	1	1																48.37	38.76
	11:00	151.49	129.87	1.66	19.96	1	1	1																48.55	39.46
	12:00	154.10	129.10	3.75	21.25	1	1	1																48.55	39.86
	13:00	157.87	131.33	5.14	21.40	1	1	1																48.55	40.94
	14:00	157.18	131.74	4.91	20.53	1	1	1																48.55	40.99
	15:00	153.85	128.78	6.46	18.61	1	1	1																48.55	40.24
	16:00	155.40	131.27	8.59	15.53	1	1	1																48.55	41.96
	17:00	159.59	136.69	11.72	11.18	1	1	1																48.55	44.52
	18:00	164.08	146.02	12.08	5.99	1	1	1																48.55	47.43
	19:00	163.28	150.30	11.28	1.70	1	1	1																48.55	48.47
	20:00	160.33	149.23	11.03	0.07	1	1	1																48.55	48.08
	21:00	155.80	147.55	8.25	0.00	1	1	1																48.55	46.74
	22:00	145.16	135.27	9.89	0.00	1	1	1																48.55	43.55
23:00	136.91	126.23	10.68	0.00	1	1	1																45.52	41.07	

1. D3 και D5 ΘΗΣ Μ/Ι στα 9 ΜW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης