ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Monday, June 22, 2026

						Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)		ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΦΟΡΤΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Monday, June 22, 2026	00:00	125.44	113.82	11.62	0.00				1		1				1				1	1	1	1	1		1	41.71	37.63
	01:00	116.85	104.83	12.02	0.00				1	1					1				1	1	1	1	1		1	33.75	35.06
	02:00	111.53	100.65	10.89	0.00				1	1					1				1	1	1	1	1		1	35.15	33.46
	03:00	108.52	97.08	11.45	0.00				1	1					1				1	1	1	1	1			37.95	32.56
	04:00	107.60	100.49	7.12	0.00				1	1					1				1	1	1	1	1			37.59	32.28
	05:00	110.34	102.60	7.74	0.00				1	1					1				1	1	1	1	1			38.46	33.10
	06:00	117.28	109.70	6.70	0.88				1	1					1				1	1	1	1	1		1	39.24	34.92
	07:00	133.54	120.90	8.41	4.23				1	1					1			3	1	1	1	1	1	1	1	47.60	38.79
	08:00	150.94	135.10	6.53	9.32				1	1					1			11	1	1		1	1	1	1	48.55	42.49
	09:00	164.98	143.08	7.79	14.11				1	1					1	1		14	1	1		1	1	1	1	48.55	45.26
	10:00	171.75	146.05	7.99	17.72				1	1					1	1		13	1	1		1	1	1	1	48.55	46.21
	11:00	173.90	145.58	8.30	20.02				1	1					1	1		14	1	1		1	1	1	1	48.55	46.16
	12:00	177.99	146.77	10.06	21.16				1	1					1	1		13	1	1		1	1	1	1	48.55	47.05
	13:00	182.20	153.01	7.99	21.19				1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.30
	14:00	181.99	151.02	10.58	20.39				1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.48
	15:00	179.18	145.16	15.52	18.50				1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	48.20
	16:00	180.12	146.32	18.47	15.33				1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	49.44
	17:00	183.30	156.97	15.33	11.00				1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	51.69
	18:00	186.15	158.98	21.28	5.90				1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	54.08
	19:00	182.47	154.80	25.97	1.70				1	1	1				1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	54.23
	20:00	178.77	151.05	27.64	0.08				1	1	1				1	1		13	1		1	1	1	1	1	48.55	53.61
	21:00	171.69	144.67	27.01	0.00				1	1	1				1			13	1		1	1	1	1	1	48.55	51.51
	22:00	158.68	132.66	26.02	0.00				1	1	1				1			4	1		1	1	1	1	1	48.55	47.60
	23:00	149.49	122.52	26.97	0.00				1	1					1				1		1	1	1	1	1	48.55	44.85

Παρατηρήσεις: D3 και D5 ΘΗΣ μειωμένη ικανότητα έως 14:00 11MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης