

| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Thursday, June 25, 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-----------|----------|----------|----------|---|--|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 32.90 | 27.90 | 1.00 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | |
| Η Ρ Ο Δ Ο Υ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Θραύσιο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW) | ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | | |
| | | | | | | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | AEP 5 | AEP 6 | ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | | | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | | |
| Thursday, June 25, 2026 | 00:00 | 131.08 | 105.69 | 25.38 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.29 | 39.32 | |
| | 01:00 | 123.04 | 98.34 | 24.71 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.98 | 36.91 |
| | 02:00 | 118.16 | 90.64 | 27.51 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 47.95 | 35.45 |
| | 03:00 | 114.65 | 87.94 | 26.71 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 47.10 | 34.39 |
| | 04:00 | 113.22 | 86.14 | 27.08 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 45.03 | 33.97 |
| | 05:00 | 116.04 | 87.78 | 28.26 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48.05 | 34.81 |
| | 06:00 | 122.60 | 92.48 | 29.20 | 0.91 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 47.96 | 36.51 |
| | 07:00 | 141.63 | 109.67 | 27.70 | 4.26 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 41.21 |
| | 08:00 | 159.35 | 123.78 | 26.12 | 9.45 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 44.97 |
| | 09:00 | 172.67 | 135.41 | 22.82 | 14.44 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 47.47 |
| | 10:00 | 179.28 | 136.13 | 24.95 | 18.20 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 48.32 |
| | 11:00 | 179.55 | 135.24 | 23.65 | 20.66 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 47.67 |
| | 12:00 | 182.93 | 138.85 | 22.12 | 21.96 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 48.29 |
| | 13:00 | 188.19 | 143.10 | 22.89 | 22.20 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 49.80 |
| | 14:00 | 187.78 | 140.54 | 25.85 | 21.39 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 49.92 |
| | 15:00 | 181.67 | 136.25 | 26.00 | 19.42 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 48.68 |
| | 16:00 | 180.26 | 135.98 | 28.19 | 16.09 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 49.25 |
| | 17:00 | 182.23 | 141.45 | 29.16 | 11.63 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 51.18 |
| | 18:00 | 183.40 | 149.94 | 27.11 | 6.35 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 53.11 |
| | 19:00 | 179.85 | 149.73 | 28.30 | 1.82 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 53.41 |
| | 20:00 | 175.93 | 147.90 | 27.95 | 0.08 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 52.76 |
| | 21:00 | 168.51 | 142.51 | 26.00 | 0.00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 50.55 |
| | 22:00 | 155.06 | 129.98 | 25.08 | 0.00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.55 | 46.52 |
| | 23:00 | 142.34 | 120.39 | 21.95 | 0.00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.51 | 42.70 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης