

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, June 28, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
Sunday, June 28, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ															
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
	00:00	143.06	138.23	4.83	0.00	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	47.62	42.92					
	01:00	133.98	129.06	4.93	0.00	1		1				1			1		1	1	1	1	1	45.04	40.20						
	02:00	127.45	122.70	4.75	0.00	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	44.55	38.24						
	03:00	122.71	116.16	6.55	0.00	1		1				1			1	1	1	1		1	42.88	36.81							
	04:00	120.33	111.52	8.82	0.00	1		1				1			1	1	1	1	1	1	42.02	36.10							
	05:00	120.91	114.38	6.53	0.00	1		1				1			1	1	1	1	1	1	42.17	36.27							
	06:00	124.92	118.90	5.10	0.93	1		1				1			1	1	1	1	1	1	43.56	37.20							
	07:00	139.94	131.90	3.91	4.14	1						1			1	1	1	1	1	1	48.02	40.74							
	08:00	149.89	138.29	2.57	9.03	1		1				1				1	1	1	1	1	48.55	42.26							
	09:00	162.20	146.49	2.02	13.69	1		1				1			1	1	1	1	1	1	48.55	44.55							
	10:00	169.94	150.70	2.01	17.22	1		1				1			1	1	1	1	1	1	48.55	45.81							
	11:00	172.88	150.93	2.40	19.55	1		1				1			1	1	1	1	1	1	48.55	46.00							
	12:00	180.47	156.68	3.00	20.79	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48.55	47.90							
	13:00	185.40	160.90	3.50	21.00	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48.55	49.32							
	14:00	184.65	161.92	2.50	20.23	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48.55	49.32							
	15:00	180.23	159.66	2.20	18.38	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48.55	48.56							
	16:00	178.87	161.04	2.40	15.42	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48.55	49.03							
	17:00	177.61	163.94	2.44	11.23	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	48.55	49.91							
	18:00	178.99	168.25	4.65	6.10	1	1	1				1	1			4	1	1	1	1	48.55	51.87							
	19:00	177.45	169.25	6.40	1.80	1	1	1				1	1			5	1	1	1	1	48.55	52.69							
	20:00	176.02	167.20	8.74	0.08	1	1	1				1	1			5	1	1	1	1	48.55	52.78							
	21:00	171.80	161.34	10.46	0.00	1	1	1				1	1			2	1	1	1	1	48.55	51.54							
22:00	168.52	154.90	13.62	0.00	1	1	1				1	1				1	1	1	1	48.55	50.56								
23:00	153.84	140.46	13.38	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	48.55	46.15								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης