

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, May 29, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																							
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10			17.10	17.10	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 29, 2026	00:00	97.01	83.74	13.27	0.00		1	1		1								1	1	1		1	33.86	29.10	
	01:00	91.43	71.70	19.72	0.00		1	1		1									1	1	1		1	32.47	27.43
	02:00	88.13	66.30	21.83	0.00		1	1		1										1	1		1	32.23	26.44
	03:00	85.70	70.32	15.38	0.00		1	1		1											1	1	1	30.49	25.71
	04:00	85.35	75.49	9.86	0.00		1	1		1												1	1	30.63	25.60
	05:00	89.49	78.04	11.44	0.00		1	1		1													1	32.74	26.85
	06:00	95.96	80.70	14.32	0.93		1	1		1													1	32.77	28.51
	07:00	111.86	91.27	16.22	4.37		1	1		1													1	38.94	32.25
	08:00	127.05	99.56	17.84	9.65		1	1		1				1									1	44.43	35.22
	09:00	137.51	105.31	17.72	14.47		1	1		1				1									1	47.98	36.91
	10:00	141.83	106.85	17.10	17.89		1	1		1				1									1	48.55	37.18
	11:00	141.37	106.89	14.07	20.41		1	1		1				1									1	48.55	36.29
	12:00	142.86	105.73	15.47	21.66		1	1		1				1									1	48.55	36.36
	13:00	144.87	107.57	15.47	21.83		1	1		1				1									1	48.55	36.91
	14:00	144.19	105.32	18.02	20.85		1	1		1				1									1	48.55	37.00
	15:00	139.38	100.17	20.45	18.76		1	1		1				1									1	48.50	36.19
	16:00	138.08	104.17	18.48	15.44		1	1		1				1									1	48.38	36.79
	17:00	139.87	114.90	14.13	10.84		1	1		1				1									1	48.55	38.71
	18:00	142.02	125.53	11.03	5.47		1	1		1				1								1	1	48.55	40.97
	19:00	142.64	129.08	12.29	1.27		1	1		1				1								1	1	48.55	42.41
	20:00	143.54	129.10	14.42	0.01		1	1		1			1	1								1	1	48.55	43.06
	21:00	136.46	120.71	15.74	0.00		1	1		1			1	1								1	1	47.51	40.94
	22:00	123.37	106.65	16.72	0.00		1	1		1			1	1								1	1	43.05	37.01
23:00	110.21	95.50	14.72	0.00		1	1		1			1	1								1	1	37.83	33.06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης