

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	11,71	11,66	0,05	1		1				3,64
	01:00	10,87	10,79	0,08	1		1				2,64
	02:00	10,43	10,42	0,01	1		1				2,18
	03:00	10,20	10,20	0,00	1		1				1,95
	04:00	10,01	10,01	0,00	1		1				1,76
	05:00	9,93	9,93	0,00	1		1				1,68
	06:00	10,47	10,47	0,00	1		1				2,22
	07:00	11,68	11,65	0,03	1		1				3,47
	08:00	12,34	12,13	0,21	1		1				4,35
	09:00	13,12	12,99	0,13	1						3,45
	10:00	12,95	12,63	0,32	1					1	2,74
	11:00	13,24	13,06	0,19	1					1	2,99
	12:00	13,44	13,02	0,41	1					1	3,17
	13:00	13,76	13,22	0,55	1					1	3,50
	14:00	13,16	12,67	0,48	1					1	2,93
	15:00	12,39	11,44	0,95	1					1	2,14
	16:00	12,75	11,78	0,97	1					1	2,49
	17:00	13,89	13,46	0,43	1					1	3,66
	18:00	15,24	15,20	0,04	1		1			1	3,82
	19:00	16,08	16,05	0,02	1		1			1	1,69
	20:00	16,79	16,78	0,01	1		1			1	2,40
	21:00	17,13	17,13	0,00	1		1			1	2,74
	22:00	15,32	15,32	0,00	1		1			1	2,71
	23:00	13,65	13,65	0,00	1					1	3,55

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:35 με 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης