

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	12,01	11,96	0,06	1		1				4,21
	01:00	11,15	10,99	0,15	1		1				3,90
	02:00	10,61	10,49	0,11	1		1				3,38
	03:00	10,27	10,13	0,14	1		1				3,04
	04:00	10,31	10,26	0,05	1		1				3,08
	05:00	10,27	10,23	0,04	1		1				3,04
	06:00	11,23	11,19	0,04	1		1				3,93
	07:00	13,35	13,27	0,08	1					1	3,90
	08:00	14,61	14,55	0,05	1					1	4,85
	09:00	14,93	14,80	0,13	1					1	5,37
	10:00	14,53	14,36	0,17	1					1	4,77
	11:00	14,42	14,27	0,15	1					1	4,66
	12:00	15,03	14,64	0,39	1					1	5,41
	13:00	15,34	14,67	0,67	1					1	5,84
	14:00	14,69	13,92	0,77	1					1	4,93
	15:00	13,82	13,12	0,69	1					1	4,06
	16:00	13,88	13,07	0,81	1					1	4,12
	17:00	14,54	13,89	0,65	1					1	4,79
	18:00	16,12	15,93	0,19	1		1			1	3,12
	19:00	17,00	16,85	0,15	1		1			1	3,63
	20:00	17,78	17,27	0,51	1		1			1	4,41
	21:00	17,77	17,12	0,65	1		1			1	4,40
	22:00	16,05	15,06	0,99	1		1			1	3,89
	23:00	14,01	12,67	1,33	1					1	4,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης