

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	12,35	10,72	1,63	1		1				4,32	
	01:00	11,30	9,42	1,88	1		1				3,95	
	02:00	10,82	8,78	2,05	1		1				3,59	
	03:00	10,55	8,69	1,86	1		1				3,32	
	04:00	10,53	9,07	1,46	1		1				3,30	
	05:00	10,48	9,20	1,28	1		1				3,25	
	06:00	11,30	9,68	1,62	1		1				3,96	
	07:00	13,29	11,58	1,72	1		1				4,65	
	08:00	14,39	12,38	2,01			1			1	4,63	
	09:00	14,89	12,63	2,25			1			1	5,13	
	10:00	14,47	12,09	2,38			1			1	4,72	
	11:00	14,39	12,16	2,24			1			1	4,64	
	12:00	14,58	12,10	2,48			1			1	4,83	
	13:00	15,02	12,52	2,50			1			1	5,26	
	14:00	14,39	11,90	2,49			1			1	4,63	
	15:00	13,10	10,78	2,31	1					1	3,34	
	16:00	13,46	11,40	2,06	1					1	3,71	
	17:00	14,23	12,40	1,83	1					1	4,47	
	18:00	15,69	14,09	1,60	1					1	5,76	
	19:00	16,59	15,41	1,18	1		1			1	3,64	
	20:00	17,56	16,48	1,08	1		1			1	4,19	
	21:00	17,58	16,64	0,93	1		1			1	4,21	
	22:00	15,90	15,06	0,84	1		1			1	2,53	
	23:00	14,09	13,24	0,85	1		1			1	1,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης