

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	12,42	10,93	1,49	1		1				4,35
	01:00	11,38	9,52	1,85	1		1				3,98
	02:00	10,82	8,92	1,89	1		1				3,59
	03:00	10,61	9,09	1,53	1		1				3,38
	04:00	10,51	9,01	1,50	1		1				3,28
	05:00	10,47	8,74	1,73	1		1				3,24
	06:00	11,41	9,26	2,15	1		1				3,99
	07:00	13,51	11,25	2,26	1		1				4,73
	08:00	14,54	12,08	2,46	1					1	4,79
	09:00	15,56	12,50	3,06	1					1	5,45
	10:00	15,39	12,47	2,93	1					1	5,39
	11:00	15,35	12,30	3,05	1					1	5,37
	12:00	15,84	12,56	3,27	1					1	5,54
	13:00	16,21	13,18	3,04	1					1	5,71
	14:00	15,67	12,83	2,84	1					1	5,49
	15:00	14,46	11,11	3,34	1					1	4,70
	16:00	14,53	10,52	4,01	1					1	4,78
	17:00	14,83	10,85	3,98	1					1	5,07
	18:00	16,32	12,57	3,75	1					1	5,71
	19:00	16,74	13,00	3,74	1					1	5,87
	20:00	17,61	15,67	1,94	1		1			1	4,36
	21:00	17,47	15,70	1,76	1		1			1	4,10
	22:00	15,87	14,07	1,80	1		1			1	3,20
	23:00	13,79	12,18	1,61	1		1				4,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης