

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500				
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	12,43	10,12	2,31	1		1				4,35	
	01:00	11,58	10,09	1,49	1		1				4,05	
	02:00	11,14	10,02	1,13	1		1				3,90	
	03:00	10,77	9,07	1,70	1		1				3,54	
	04:00	10,72	8,99	1,73	1		1				3,49	
	05:00	10,62	9,65	0,97	1		1				3,39	
	06:00	11,35	10,19	1,15	1		1				3,97	
	07:00	12,72	10,70	2,03	1		1				4,45	
	08:00	14,12	12,00	2,12	1		1				4,94	
	09:00	14,75	11,32	3,43	1						1	4,99
	10:00	14,88	11,35	3,53	1						1	5,12
	11:00	15,09	11,62	3,47	1						1	5,28
	12:00	15,64	12,07	3,57	1						1	5,47
	13:00	16,00	12,79	3,21	1						1	5,66
	14:00	15,55	12,25	3,30	1						1	5,44
	15:00	14,70	11,74	2,96	1						1	4,95
	16:00	14,73	11,82	2,91	1						1	4,98
	17:00	15,75	12,56	3,18	1						1	5,51
	18:00	16,99	14,34	2,65	1						1	6,27
	19:00	17,59	15,01	2,58	1						1	6,16
	20:00	17,82	15,33	2,49	1		1				1	4,45
	21:00	18,00	14,48	3,52	1		1				1	4,77
	22:00	16,23	13,39	2,84	1						1	5,82
	23:00	14,80	12,17	2,63	1						1	5,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης