

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
					G2	G3	G4	G11	G12	G13	
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	13,63	10,40	3,23	1		1			1	3,48
	01:00	12,62	10,14	2,48			1			1	2,86
	02:00	11,86	9,15	2,70			1			1	3,45
	03:00	11,42	9,34	2,09		1	1				4,00
	04:00	11,30	9,37	1,93		1	1				3,95
	05:00	11,22	9,09	2,13		1	1				3,93
	06:00	12,01	9,46	2,55		1	1				4,20
	07:00	13,96	10,46	3,51		1	1				4,89
	08:00	15,01	11,21	3,80		1	1				5,25
	09:00	15,99	12,23	3,76		1	1				5,60
	10:00	15,92	12,40	3,52	1		1		1		5,54
	11:00	15,77	12,30	3,47	1		1		1		5,39
	12:00	16,81	12,40	4,42	1		1		1		5,88
	13:00	17,16	12,17	4,99	1		1		1		6,01
	14:00	16,99	11,73	5,27	1		1	1			5,96
	15:00	15,83	10,75	5,09	1		1	1			5,55
	16:00	15,94	10,86	5,08	1		1				5,58
	17:00	17,12	11,91	5,21	1		1		1		5,99
	18:00	18,39	12,54	5,85	1		1		1		6,44
	19:00	19,12	13,25	5,87	1		1		1		6,72
	20:00	19,51	14,16	5,36	1		1		1		7,21
	21:00	19,64	14,72	4,92	1		1		1		7,28
	22:00	18,02	13,78	4,24	1		1		1		6,41
	23:00	16,23	13,49	2,73	1	1	1		1		3,62

Στο διάστημα 23:00 – 23:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων G11 και G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης