



ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	14,71	13,39	1,32			1		1	1	2,57
	01:00	13,16	12,35	0,81					1	1	3,87
	02:00	12,63	11,08	1,56					1	1	3,37
	03:00	12,21	9,78	2,43					1	1	2,92
	04:00	12,04	9,04	3,00			1		1		4,22
	05:00	11,74	8,60	3,14			1		1		4,11
	06:00	12,65	9,57	3,09			1		1		4,43
	07:00	14,42	10,83	3,58			1		1		5,05
	08:00	15,76	12,72	3,05			1	1	1		5,52
	09:00	16,59	14,69	1,90			1	1	1		6,65
	10:00	16,24	12,59	3,65			1	1	1		6,74
	11:00	16,27	13,24	3,03	1		1		1		5,70
	12:00	17,13	13,31	3,82	1			1	1		6,80
	13:00	17,42	13,56	3,86	1			1	1		6,71
	14:00	17,07	14,78	2,29	1			1	1		6,65
	15:00	16,32	13,60	2,71	1			1	1		5,96
	16:00	16,20	13,30	2,89	1	1		1			5,67
	17:00	17,32	14,26	3,07	1	1		1			6,06
	18:00	18,66	15,77	2,89	1	1		1			7,20
	19:00	18,88	15,45	3,43	1	1			1		6,77
	20:00	19,30	15,14	4,17	1	1			1		7,43
	21:00	19,49	14,65	4,85	1	1			1		7,65
	22:00	17,93	13,90	4,03	1	1			1		7,00
23:00	16,23	13,03	3,20	1	1			1		5,68	

Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων G11 και G3. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας από 22:20.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης