

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Α Σ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	14,48	11,78	2,69	1	1					5,07
	01:00	13,22	10,91	2,32	1	1					4,63
	02:00	12,73	10,66	2,08	1	1					4,46
	03:00	12,07	9,71	2,35	1	1					3,82
	04:00	11,93	9,48	2,45	1	1					3,68
	05:00	11,77	9,62	2,15	1	1					3,52
	06:00	12,60	10,26	2,34	1	1					4,35
	07:00	14,43	12,45	1,99	1	1					5,28
	08:00	15,46	13,23	2,23	1	1			1		4,06
	09:00	16,27	14,41	1,86	1	1		1	1		5,11
	10:00	16,52	14,61	1,91		1		1	1	1	4,74
	11:00	16,64	15,02	1,62				1	1	1	4,20
	12:00	17,04	15,70	1,35				1	1	1	4,85
	13:00	17,44	16,03	1,41				1	1	1	5,38
	14:00	17,07	15,83	1,24				1	1	1	4,84
	15:00	16,58	15,41	1,16				1	1	1	4,20
	16:00	16,40	15,36	1,04				1	1	1	3,97
	17:00	17,54	16,47	1,08				1	1	1	5,49
	18:00	18,68	17,81	0,88				1	1	1	7,00
	19:00	19,25	18,23	1,02		1			1	1	6,78
	20:00	19,44	17,79	1,65		1			1	1	6,72
	21:00	19,33	17,59	1,73		1			1	1	6,66
	22:00	17,89	16,07	1,81		1			1	1	4,65
23:00	16,07	14,51	1,56		1			1	1	2,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης